



Ineqarnermut, Attaveqaasersuutitut Isorliunerusunullu Naalakkersuisoqarfik
Departementet for Boliger, Infrastruktur og Yderdistrikter

DS/EN 1991-1-7 GL NA:2025

Nationalt anneks til

Eurocode 1: Last på bygværker - Del 1-7: Generelle laster - Ulykkeslast

Forord

Dette grønlandske nationale anneks (GL NA) erstatter EN 1991-1-7 GL NA:2024.

Annekset er baseret på DS/EN 1991-1-7 DK NA:2024.

Gyldighedsområde

Annekset er tilpasset de nationale, geografiske og klimatiske forhold samt national lovgivning og fastsætter hvordan EN 1991-1-7:2007 inkl. efterfølgende rettelser skal anvendes i Grønland.

Annekset indeholder grønlandske nationale valg.

Nummerering i annekset henviser til nummerering i EN 1991-1-7:2007 eller DS/EN 1991-1-1 DK NA:2024.



Oversigt over grønlandske nationale valg og supplerende information

DS/EN 1991-1-7 DK NA:2024 er gældende med følgende nationale valg og supplerende information:

Punkt	Emne	Valg
DK NA	Henvisninger i DK NA	Nationalt valg
4.3.1(1) Note 1	Påkørsel af understøttende konstruktioner, Værdier af påkørselslaster fra køretøjer	Nationalt valg
4.3.2(1) Note 1	Påkørselslast på overbygninger	Nationalt valg



Nationale valg

Henvisninger i DK NA

Henvisninger i DS/EN 1991-1-7 DK NA:2024 til andre danske nationale annekser erstattes af henvisninger til de tilsvarende grønlandske nationale annekser. Hvor disse ikke findes, gælder de danske nationale annekser.

4.3.1(1) NOTE 1 Påkørsel af understøttende konstruktioner, Værdier af påkørselslaster fra køretøjer

Tabel 4.1 erstattes af nedenstående tabel 4.1 GL NA:

Tabel 4.1 GL NA - Vejledende statisk ækvivalente regningsmæssige laster forårsaget af køretøjers påkørsel af konstruktionsdele, der understøtter konstruktioner over eller ved veje

Trafikkategori	Kraft F_{dx}^a [kN]	Kraft F_{dy}^a [kN]
Veje	750	500
Gårdspadser og parkeringsgarager med adgang for		
- Køretøjer med max totalvægt < 3,5 tons	100	50
- Køretøjer med max totalvægt $\geq$ 3,5 tons	200	100
^a x = normal kørselsretning, y = vinkelret på normal kørselsretning		

4.3.2(1) NOTE 1 Påkørselslast på overbygninger

Tabel 4.2 erstattes af nedenstående tabel 4.2 GL NA:

Tabel 4.2 GL NA - Vejledende statisk ækvivalente regningsmæssige laster som følge af påkørsel på overbygninger

Trafikkategori	Statisk ækvivalent regningsmæssig kraft F_{dx}^a [kN]
Veje	375
Gårdspadser og parkeringsgarager	100
^a x = normal kørselsretning	

