



Ineqarnermut, Attaveqaasersuutitut Isorliunerusunullu Naalakkersuisoqarfik
Departementet for Boliger, Infrastruktur og Yderdistrikter

EN 1996-1-2 GL NA:2025

Nationalt anneks til

Eurocode 6: Murværkskonstruktioner – Del 1-2: Generelle regler – Brandteknisk dimensionering

Forord

Dette grønlandske nationale anneks (GL NA) er baseret på DS/EN 1996-1-2 DK NA:2007.

Gyldighedsområde

Annekset er tilpasset de nationale, geografiske og klimatiske forhold samt national lovgivning, og fastsætter, hvordan EN 1996-1-2:2007 inkl. efterfølgende rettelser skal anvendes i Grønland.

Annekset indeholder grønlandske nationale valg.

Nummerering i annekset henviser til nummerering i EN 1996-1-2:2007 eller DS/EN 1996-1-2 DK NA:2007.



Oversigt over grønlandske nationale valg og supplerende information

DS/EN 1996-1-2 DK NA:2011 er gældende med følgende afvigelser og tilføjelser:

Punkt	Emne	Ændring
DK NA	Henvisninger i DK NA	Nationalt valg
2.4.2(3)	Analyse af bygningsdel	Nationalt valg



Nationale valg

Henvisninger i DK NA

Henvisninger i DS/EN 1996-1-2 DK NA:2007 til andre danske nationale annekser erstattes af henvisninger til tilsvarende grønlandske nationale annekser. Hvor disse ikke findes, gælder de danske nationale annekser.

2.4.2(3) Analyse af bygningsdel – Reduktionsfaktor for lastkombinationer

NOTE 1 erstattes af:

NOTE 1: Eksempel på sammenhængen mellem reduktionsfaktoren η_{fi} og lastfaktoren $Q_{k,1}/G_k$ er givet i EN 1990 GL NA, A1.3.1(8).

NOTE 2 erstattes af:

NOTE 2: Hvis forholdet mellem de karakteristiske værdier af variable og permanente laster, Q_k/G_k , er $\geq 0,5$, kan forenklet anvendes $\eta_{fi} = 0,75$, undtagen for områder med nyttelast svarende til kategori E ifølge EN 1991-1-1:2007, hvor $\eta_{fi} = 0,80$ anvendes. For $Q_k/G_k < 0,5$ bestemmes η_{fi} af formel (2.5a) og (2.5b) eller EN 1990 GL NA figur A1.3.1 GL NA.